



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРНЫХ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Пензенской области  
(г. Пенза, ул. Дзержинского, 5 т. 94-63-78)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Пенза, ул. Б.Радищевская, 12 т. 68-17-77)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы**  
(г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12 т. 68-58-07)

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

### органа государственного контроля (надзора)

о проведении

плановой выездной

проверки

(плановой/выездной, документарной/выездной)

**юридического лица, индивидуального предпринимателя**

от « 12 » января 20 21 г. № 3

1. Провести проверку в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства»

(объект защиты здание категории чрезвычайно высокого риска по адресам: г. Пенза, ул. Мира, 33А, ул. Мира, 10А, ул. Попова, 16Б, ул. Попова, 38А)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: юридический адрес: г. Пенза, ул. Мира, 33А  
места фактического осуществления деятельности: г. Пенза, ул. Мира, 33А, ул. Мира, 10А, ул. Попова, 16Б, ул. Попова, 38А)

(юридический лицо (лица), представитель, обособленных структурных подразделений, места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем (или используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:

Главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Пензина Владислава Анатольевича; Заместителя главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Виноградову Екатерину Александровну; государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Кузнецова Дмитрия Александровича; государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Букреева Владимира Николаевича; государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Николаева Евгения Александровича; государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Бунакова Александра Владимировича; государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Плоткину Юлию Сергеевну, государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Петрунину Ольгу Анатольевну

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должности лиц, уполномоченных на проверку) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:

ФГБУ СОУ ФНС ИНП по Пензенской области (свидетельство об аккредитации № НСОИН ЮАБО-РУ-ФНПРУ-123 выданное Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности») начальника ФГБУ СОУ ФНС ИНП по Пензенской области Тимохина Юрия Вячеславовича (свидетельство об аккредитации № НСОИН ЮАБО-РУ-ФНПРУ-1367, № НСОИН ЮАБО-РУ-ФНПРУ-1368 выданное Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», начальника сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СОУ ФНС ИНП по Пензенской области Мининую Ксению Валерьевну (свидетельство об аккредитации № НСОИН ЮАБО-РУ-ИПИ-272 выданное Ассоциацией «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности»)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность/признаки, к привлечению проверки экспертов и т.д.) наименование экспертной организации с указанием

реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ № 10001495160

(реестровый/ые) номер(а) функций в Федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"

6. Установить, что настоящая проверка проводится с целью: выполнения плана проведения проверок объектов защиты, правообладателями которых являются юридические лица и индивидуальные предприниматели на 2021 год (интернет сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации [www.gpprof.gos.ru/](http://www.gpprof.gos.ru/)), с применением проверочных листов, утвержденных приложением № 1 приказа МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными лицами федерального государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности».

задачами настоящей проверки являются: осуществление проверки соблюдения требований пожарной безопасности организациями и гражданами на объекте защиты, и принятие мер по результатам проверки, в случае выявления нарушений.

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):  
соблюдение обязательных требований

*соответствие зданий, сооружений и сооружений, находящихся на объектах, осуществляющих производство, промышленность, обрабатывающие производства, специального разряда (лицензии на право осуществления опасных видов деятельности или разрешения на осуществление иных юридически значимых действий, если проводится совместная лицензионной прокуратуры юридического лица, инспекциями по противодействию незаконному предпринимательству, организациями промышленности, строительства, а также планы об указанных юридических лицах и индивидуальными предпринимателями, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц, санкциями государственного реестра индивидуальных предпринимателей и других физических лиц оценки государственного реестре*

*выполнении предписаний органов государственного контроля (надзора)*

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с « 18 » января 20 21 года

Проверку окончить не позднее « 12 » февраля 20 21 года

9. Правовые основания проведения проверки:

ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О

пожарной безопасности»

*(ссылка на изложение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)*

10. Обязательные требования, подлежащие проверке:

Федеральный закон от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановление Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения).

1) провести обследование на предмет выполнения организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

2) провести обследование на предмет содержания территории, зданий, сооружений и помещений, технологических установок, инженерных сетей в срок 20 рабочих дней 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

3) провести обследование состояния эвакуационных путей и выходов в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

4) провести обследование на предмет наличия, правильность монтажа и работоспособность систем противопожарной защиты в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

5) проверить готовность персонала организации к действиям в случае возникновения пожара в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

6) провести обследование на предмет наличия организационно-распорядительных документов по организации обучения работников учреждения мерам пожарной безопасности в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

7) провести обследование на предмет наличия и содержания первичных средств пожаротушения в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

8) изучить документацию, указанную в пункте 13 настоящего распоряжения, в срок 20 рабочих дней с 18 января 2021 года по 12 февраля 2021 года;

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии):

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Приказ МЧС России от 30 ноября 2016 года № 64 «Об утверждении административного регламента министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требованиям пожарной безопасности».

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

- приказ о назначении руководителя юридического лица; - документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица (в случае отсутствия законного представителя); - приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты; - документы, подтверждающие обучение мерам пожарной безопасности; - документы по расчету категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны для помещений производственного и складского назначения; - документы, подтверждающие проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования на объекте защиты; - протокол испытания наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре и ограждений на крыше; - документы, подтверждающие наличие отстойности, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов; - техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; - регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, утвержденный руководителем организации; - журнал эксплуатации систем противопожарной защиты; - проектная документация на системы противопожарной защиты объекта и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем; - декларация пожарной безопасности; - инструкция о мерах пожарной безопасности; - инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты; - паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители); - технические условия (паспорта) на технологическое оборудование; - журнала учета инструкций.

Главный государственный  
инспектор г. Пензы по пожарному надзору  
Пензин Владислав Анатольевич

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, заместителя руководителя органа

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,

издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки

Государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Пензинина Ольга Анатольевна тел. 8 (8412) 68-58-07  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, лично представившего проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный

адрес (при наличии)

дата получения

(время получения)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Пензенской области**

(наименование территориального органа МЧС России)

**г. Пенза, ул. Дзержинского, 5, тел. 68-13-45, e-mail: penzago@pnz.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС  
России по Пензенской области**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. 8 (8412) 68-17-77, тел. факс 8 (8412) 68-17-77**

(указывается адрес места нахождения государственного пожарного надзора)

г. Пенза

(место составления акта)

« 12 » февраля 20 21 г.

14 часов 00 минут

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,  
индивидуального предпринимателя**

**№ 3**

По адресу/адресам: г. Пенза, ул. Мира, 33 А; ул. Попова, 16 Б; ул. Попова, 38 А; ул. Мира, 10 А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Главного государственного инспектора г. Пензы  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

по пожарному надзору Пензина В.А. от 12.01.2021 г. № 3

была проведена: плановая выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 109  
г. Пензы «Планета детства»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 27 » января 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

Продолжительность 02 час. 00 мин.

« 28 » января 20 21 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

Продолжительность 02 час. 00 мин.

« 12 » февраля 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня / 05 час. 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР г. Пензы УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы): Заведующий МБДОУ  
ДС № 109 г. Пензы Крайнова О.Н. в 10 час. 00 мин. 12.01.2021 г.   
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Петрунина Ольга Анатольевна,  
государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Плоткина Юлия Сергеевна,  
государственный инспектор г. Пензы по пожарному надзору Бунаков Александр Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС № 109 г. Пензы

Крайнова Ольга Николаевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлено:

г. Пенза, ул. Мира, 33 А:

- не все двери эвакуационных выходов имеют запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: п. 26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- на путях эвакуации в гардеробах групповых ячеек допущено размещение предметов мебели (основание: п. 27 б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- не все двери эвакуационных выходов имеют приспособления для самозакрывания (основание: п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- двери выходов из музыкального зала, а также из кабинета логопеда, ведущие на лестничную клетку, не имеют приспособлений для самозакрывания (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации, предназначенный для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) не имеет резерва информационной емкости не менее 10% (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в каждом защищаемом помещении включены не по логической схеме «или» (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях второго этажа (группа раннего возраста №2, кабинет логопеда) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, менее 75 дБА на расстоянии 3 м от проверенных оповещателей в помещении первой группы детей раннего возраста на первом этаже (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.1 СП СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

г. Пенза, ул. Попова, 38 А:

- не все двери эвакуационных выходов имеют запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: п. 26 Постановление Правительства РФ от

16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- на путях эвакуации в гардеробах групповых ячеек допущено размещение предметов мебели (основание: п. 27 б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- не все двери эвакуационных выходов имеют приспособления для самозакрывания (основание: п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- дверь выхода из музыкального зала, ведущая на лестничную клетку, не имеет приспособления для самозакрывания (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в каждом защищаемом помещении включены не по логической схеме «или» (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- датчики пожарные не сработали в помещении второго этажа в кабинете руководителя (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях первого этажа (подготовительная группа №2, пищеблок, средняя группа №1), второго этажа (младшая группа №1, спортивный зал) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- система оповещения не сработала в помещениях второго этажа (младшая группа №2, музыкальный зал, подготовительная группа №1, старшая группа №1) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, менее 75 дБА на расстоянии 3 м от проверенных оповещателей в помещении «Ясли №2» на первом этаже (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.1 СП СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- осмотренные световые указатели «Выход» на момент осмотра не имеют световую индикацию в коридоре у кабинета руководителя второго этажа (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 5.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- речевое оповещение сработало только на первом этаже: ясли №2, прачечная, коридор (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

**г. Пенза, ул. Мира, 10 А:**

- не все двери эвакуационных выходов имеют запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- не все двери эвакуационных выходов имеют приспособления для самозакрывания (основание: п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- дверь выхода из музыкального зала, ведущая на лестничную клетку, не имеет приспособления для самозакрывания (основание: п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- помещение горячего цеха в пищеблоке не защищено автоматической пожарной сигнализацией (основание: ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в каждом защищаемом помещении включены не по логической схеме «или» (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- датчики пожарные не сработали в помещении старшей группы №5 на 2 этаже (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях первого этажа (группа раннего возраста №1 (игровой зал), группа раннего возраста №1 (спальное помещение), подготовительная группа №2, костюмерная, пищеблок, медицинский кабинет), второго этажа (кабинет учителя логопеда, младшая группа №2) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

**г. Пенза, ул. Попова, 16 Б:**

- не все двери эвакуационных выходов имеют запоры, обеспечивающие возможность их свободного открывания изнутри без ключа (основание: п. 26 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- не все двери эвакуационных выходов имеют приспособления для самозакрывания (основание: п. 24 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- помещение горячего цеха в пищеблоке не защищено автоматической пожарной сигнализацией (основание: ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», приложение А п. А.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;
- прибор приемно-контрольный системы автоматической пожарной сигнализации, предназначенный для работы с неадресными пожарными извещателями (при числе шлейфов 10 и более) не имеет резерва информационной емкости не менее 10% (основание: ч. 3 ст. 4

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- пожарные извещатели системы автоматической пожарной сигнализации в каждом защищаемом помещении включены не по логической схеме «или» (основание: ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.3.2 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- датчики пожарные не сработали в помещениях первого этажа (группа раннего возраста №1, коридор в пищеблоке), второго этажа (подготовительная группа №1, средняя группа) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации") ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.;

- уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях первого этажа (группа раннего возраста №1), второго этажа (методический кабинет, подготовительная группа №1, старшая группа, средняя группа) (основание: п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») ответственное лицо – заведующий Крайнова О.Н.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного пожарного надзора  
(с указанием реквизитов выданных предписаний)

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Ю.Н.К.  
(подпись проверяющего)

Ю.Н.К.  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его  
уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

предписание № 3/1/1 от 12 февраля 2021 года, протокол  
об административном правонарушении от 12 февраля 2021 года,  
определение о рассмотрении административного дела от 12  
февраля 2021 года



/Петрунина О.А./

(подпись)



Плоткина Ю.С./

Бунаков А.В./

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12

акт пачушил

Ю.С.

д.н. краинова