

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Пензенской области г. Пенза, ул. Дзержинского 5, тел. 64-63-78

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. 68-17-77

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Пензы

г. Пенза, ул. Б. Радищевская, 12, тел. 68-58-07

(наименование органа надзора, указывается адрес места нахождения органа надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 253/ 1 /1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства»

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки Главного государственного инспектора г. Пензы по пожарному надзору Пензина В.А. № 253 от 09.11.2021, пункта 5 части 1 статьи 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в период с 10 ч. 30 мин. 15 ноября 2021 г. до 10 ч. 00 мин. 22 ноября 2021 г. государственным инспектором города Пензы по пожарному надзору Плоткиной Юлией Сергеевной по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 33А, Мира, 10А, Попова, 38А, Попова, 16Б, проведена внеплановая выездная проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 109 г. Пензы «Планета детства» совместно с заведующей Крайновой Ольгой Николаевной.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
г. Пенза, ул. Мира, 33А				
1	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях второго этажа (группа раннего возраста №2, кабинет логопеда)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
2	общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, менее 75 дБА на расстоянии 3 м от проверенных оповещателей в помещении первой группы детей раннего возраста на первом этаже	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей	01.07.2022	

		при пожаре. Требования пожарной безопасности»		
г. Пенза, ул. Попова, 38А:				
3	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях второго этажа (спортивный зал)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
4	речевое оповещение сработало только на первом этаже: ясли №2, прачечная, коридор	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
г. Пенза, ул. Мира, 10А:				
5	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях первого этажа (группа раннего возраста №1 (игровой зал), (группа раннего возраста №1 (спальное помещение), подготовительная группа №2, пищеблок, медицинский кабинет), второго этажа (кабинет учителя логопеда)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
6	помещение горячего цеха в пищеблоке не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещения и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	
г. Пенза, ул. Попова, 16Б:				
7	помещение горячего цеха в пищеблоке не защищено автоматической пожарной сигнализацией	ч. 2 ст. 54, ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.07.2022	

		Перечень зданий, сооружений, помещения и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»		
8	датчики пожарные не сработали в помещениях первого этажа (коридор в пищеблоке)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	01.07.2022	
9	уровень звука менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума (замеренного) в помещениях второго этажа (методический кабинет, подготовительная группа №1, средняя группа)	п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	01.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор г. Пензы по
пожарному надзору

(должность)



(подпись)

Ю.С. Плоткина

(фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил:
Заведующая Крайнова О.Н.

(подпись)



(должность, фамилия и инициалы)

“ 22 ” ноября 2021 года

Телефон доверия ГУ МЧС России по Пензенской области 8 (8412) 68-11-12